



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01101
(номер сертификата соответствия)

025803
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Открытое акционерное общество «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ»).
Адрес: 431890, Россия, Республика Мордовия, Ардатовский р-он., р.п. Тургенево, ул. Заводская, д. 73.
ОГРН: 1021300546541. Телефон: 88343121356. Факс: 88343121009. E-mail: infocentre@astz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Открытое акционерное общество «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ»).
Адрес: 431890, Россия, Республика Мордовия, Ардатовский р-он., р.п. Тургенево, ул. Заводская, д. 73.
ОГРН: 1021300546541. Телефон: 88343121356. Факс: 88343121009.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г., 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. ОГРН: 1107746088548. Тел. 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Светильники светодиодные серий: ДСО70, ДВО71, ДБО72, ДБО73, ДБО75, ДБО77, ДПО74, ДПП74, потребляемой мощностью от 1 до 2 Вт и светильники люминесцентные серий: ЛБО72, ЛБО73, ЛБП73, ЛПО74, ЛВО71, ЛПП74, потребляемой мощностью от 8 до 11 Вт; для аварийного освещения, на номинальное переменное напряжение 220 В, выпускаемые по ТУ 3461-045-05014337-2011 «СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 п.п. 22.12.2, 22.12.6, 22.15. код ОК 005 (ОКП) 34 6100
ГОСТ ИЕС 60598-1-2013. НПБ 249-97 п.п. 2.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.9, 2.4.1-2.4.4. код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № ПИПР0128/05-2016 от 26.05.2016 г., № ПИПР0129/05-2016 от 26.05.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.ИСО8.K02123 от 22.05.2014 г. до 22.05.2017 г., выдан ОС СМК АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР», рег. № РОСС RU.0001.13ИС08

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2016 по 30.05.2019

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Т.В. Харгатаева